【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公開番号】特開2016-128754(P2016-128754A)
【公開日】平成28年7月14日(2016.7.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-042
【出願番号】特願2015-2868(P2015-2868)
【国際特許分類】
Ｇ２１Ｃ　15/18　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ２１Ｃ　15/18　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月18日(2017.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
【表１】

一次冷却材温度(℃)	550			200		
コールドレグ配管 保温材に対する ホットレグ配管 保温材の厚さ比率	2倍	1.5倍	1.25倍	2倍	1.5倍	1.25倍
原子炉容器 上部プレナム 流出温度（℃）	546.9	546.7	546.6	198.8	198.7	198.7
自然循環流量（ｔ／ｈ）	13.2	13.6	13.9	7.7	7.9	8.1
放散熱量（ｋＷ）	14.2	15.5	16.6	3.4	3.8	4.0

ホットレグ配管保温材の厚さを変えた場合の評価結果