

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS PATENTOWY**

(19) **PL**

(11) **239905**

(13) **B1**

(21) Numer zgłoszenia: **428382**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2018**

(51) Int.Cl.

**G01C 11/00 (2006.01)**

**G01B 11/03 (2006.01)**

**G01B 11/25 (2006.01)**

(54)

**Urządzenie do pomiarów przemieszczeń**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

**29.06.2020 BUP 14/20**

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

**24.01.2022 WUP 04/22**

(73) Uprawniony z patentu:

**UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  
WE WROCŁAWIU, Wrocław, PL**

(72) Twórca(y) wynalazku:

**PIOTR GOŁUCH, Wrocław, PL  
JANUSZ KUCHMISTER, Wrocław, PL  
KAZIMIERZ ĆMIELEWSKI, Wrocław, PL**

(74) Pełnomocnik:

**rzecz. pat. Anna Kasperowicz**

**PL 239905 B1**

## Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiarów przemieszczeń względnych, takich jak: translacja i rotacja, zwłaszcza na obiektach naturalnych (przyrody nieożywionej np. bloki skalne) i inżynierskich (np. budynki, budowle itp.).

W przypadku pomiarów szczelin dylatacyjnych, pęknięć w konstrukcji budowli i budynków oraz przesunięć struktur tektonicznych w strefach uskokowych wykorzystuje się względne metody pomiaru, wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Obserwacje przemieszczeń wykonywane są z zastosowaniem: metod geodezyjnych i fotogrametrycznych, umożliwiające odniesienie ich wyników do stałych układów odniesienia, jak również przyrządów mechanicznych oraz czujników, wykorzystujących w pomiarach zjawiska fizyczne, takie jak: indukcyjność, pojemność czy rezystancja, które umożliwiają odniesienie otrzymanych wyników pomiarów do niestałych układów odniesienia.

Współczesny nadzór geodezyjny, na etapach powstawania, diagnozowania i prognozowania występujących na badanych obiektach deformacji, odkształceń i przemieszczeń, korzysta z najnowszych osiągnięć z zakresu mechaniki precyzyjnej i optoelektroniki. Przyczyniło się to do budowy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, które pozwalają na wykonanie zautomatyzowanych i telemetrycznych obserwacji w czasie rzeczywistym.

Zasady pomiarów przemieszczeń względnych i bezwzględnych opisane są w licznej literaturze fachowej [Lazzarini T.: Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia, PPWK, Warszawa 1977; Bryś H. i Przewłocki S.: Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeń budowli, PWN, Warszawa 1998] oraz w obowiązujących normach krajowych [PN-N-02211 : Geodezja – Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń – Terminologia podstawowa, PKN, 2000] i międzynarodowych [Engineer Manual EM 1110-2-1009: Structural Deformation Surveying, U.S. Army Corps of Engineers, Washington 2018].

W opisie patentu PL 207417 podano urządzenie, przeznaczone do pomiaru wartości przemieszczenia względnego przedmiotów, które wyposażone jest w źródło światła i liniową matrycę światłowodową, z której sygnały świetlne przesyłane są światłowodami do układu pomiarowego, zawierającego fotodetektor połączony ze wzmacniaczem. Pomiedzy źródłem światła a liniową matrycą światłowodową, której światłowody połączone są z układem pomiarowym, jest umieszczona przesuwnie ruchoma przysłona, przy czym wzdłuż przysłony są umieszczone na przemian paski przezroczyste i nieprzezroczyste.

Ponadto znany jest z opisu patentu PL 217348 system pomiarów zmian długości między znakami pomiarowymi, dotyczący pomiarów względnych zmian długości odcinków, w wyniku których wyznacza się odkształcenia gruntu lub obiektu między znakami pomiarowymi, wyznaczającymi dany odcinek. Cechą charakterystyczną tego wynalazku jest to, że do znaku pomiarowego, wyznaczającego jeden z końców mierzonego odcinka, zamocowane jest trwale cięgno, które przewieszane jest przez krążek zamontowany na płycie pomiarowej, założonej na drugi znak pomiarowy, wyznaczający drugi koniec odcinka. Na płycie pomiarowej zamontowana jest kamera oraz podziałka liniowa, a do cięgna zamocowany jest wskaźnik odczytowy, przy czym koniec cięgna wyposażony jest w obciążnik. Obraz wskaźnika odczytowego na tle podziałki liniowej rejestrowany jest kamerą i przesyłany przewodami zasilająco-sygnałowymi do rejestratora.

Znane są przyrządy mechaniczne [katalog GOECKE: Der Ausrüster für die Vermessungstechnik GK 7, s.59, [www.goecke.de](http://www.goecke.de)], wyposażone w podziałki, służące do monitorowania pęknięć w konstrukcji budowli w dwóch lub w trzech kierunkach (Riss-Spion 101-RS1, Riss-Spion 101-RS2, Riss-Spion 101-RS3 i Rissmonitor 101-TT4). W zależności od prognozowanych przemieszczeń przyrządy te montuje się na badanym obiekcie w różnych konfiguracjach. Z użyciem tych przyrządów można monitorować występujące względne przemieszczenia występujące na badanych obiektach. Przyrządy te składają się z dwóch wzajemnie przesuwających się płytek, na których naniesione są, z odpowiednią dokładnością, podziałki liniowe. Płytki te mogą być wykonane z materiału przezroczystego lub nieprzezroczystego.

Znany jest z literatury szczelinomierz TM-71 [Kostak B., 1991: "Combined indicator using moiré technique", Balkema, Rotterdam, ISBN 9054100257, 53–61]. Urządzenie składa się z dwóch indykatorów zorientowanych w dwóch prostopadłych płaszczyznach **xy** oraz **xz**. Każdy indykator składa się z pary szklanych płytek, z wytrawionymi siatkami spiralnymi, z hiperbolicznym prążkowaniem (tarcza kołowa), oraz liniowymi, z równoległym prążkowaniem, które wyznaczają dwie prostokątne powierzchnie interferencyjne. Ramiona szczelinomierza TM-71, przymocowane do bloków skalnych na skrzydłach uskoku, przenoszą ich ruchy względne, które następnie rejestrowane są przez siatki główne

oraz liniowe szczelinomierza. Obserwowane prążki Moire'a na siatkach spiralnych powstają w wyniku superpozycji regularnych struktur geometrycznych (spirale), wytrawionych na szklanych płytkach, z chwilą zmiany położenia jednej płytki względem drugiej. Zmiana położenia płytek związana jest z przemieszczeniem względnym bloków skorupowych. Natomiast prążki Moire'a na siatkach liniowych powstają na skutek różnicy gęstości światła przy przejściu przez obrócone względem siebie siatki liniowe w wyniku rotacji bloków skorupowych.

Znana jest metoda opracowania obrazów, pozyskanych za pomocą kamer metrycznych i niemetrycznych. Opisana w publikacji J. Butowtta i R. Kaczyńskiego metoda przetwarzania zdjęć o dowolnym kącie nachylenia względem przyjętej płaszczyzny odniesienia [Butowtt J. i Kaczyński R.: „Fotogrametria”, WAT, Warszawa 2003, str. 23÷39], realizowana jest na podstawie znanych i stosowanych w fotogrametrii zasad geometrii rzutowej. Metoda płaskich przekształceń rzutowych bazuje na przekształceniu płaszczyzny w płaszczyznę, z wykorzystaniem co najmniej czterech odpowiadających sobie punktów homologicznych, przy założeniu, że żadne trzy punkty, spośród tych czterech, nie leżą na jednej prostej. Ta metoda przetwarzania pozwala wyeliminować zniekształcenia perspektywiczne, wynikające z nierównoległości wzajemnej płaszczyzn podlegających opracowaniu. W publikacji tej (na str. 126÷130) opisane są również znane i stosowane w fotogrametrii procedury kalibracji kamer.

Problemem wskazanego stanu techniki jest to, że przyrządy mechaniczne nie pozwalają zautomatyzować sposobu prowadzonych obserwacji oraz nie pozwalają przesłać wyników tych obserwacji do jednostki rejestrującej. Innym ograniczeniem, dostrzeżonym w opisach stosowanych urządzeń, są niewielkie zakresy pomiarowe oraz konieczność ciągłej dostępności do punktów pomiarowych, w miejscach prowadzonych obserwacji. W znanych urządzeniach wykorzystane może być także zjawisko interferencji oraz analiza prążków Moire'a, które w prawdzie umożliwiają uzyskanie wysokiej dokładności pomiarów, ale ograniczone są do niewielkiej przestrzeni obserwacji.

Dlatego okazało się, że wprowadzenie do zestawu pomiarowego metody fotogrametrycznej, pozwala na automatyczną rejestrację i transmisję wyników pomiarów oraz zdalny pomiar na pozyskanych obrazach, natomiast zastosowanie poziomnicy elektronicznej umożliwia odniesienie wyników pomiarów do linii pionu. Poziomnica pozwala wyznaczyć kąty pochylenia mierzonego obiektu w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach.

Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia pomiarowego, które umożliwi na drodze przetworzenia fotogrametrycznego zarejestrowanych obrazów tarczy pomiarowej na tle ramy odniesienia, w sposób automatyczny i telemetryczny, określenie zmian położenia, tj. przesunięć i obrotów elementów pomiarowych jednego względem innego na obiekcie, w odniesieniu do linii pionu. Opracowany wynalazek może być stosowany jako pojedynczy zestaw lub wielokrotniony na elementach obiektu.

Istotą wynalazku jest to, że urządzenie zawiera ramę odniesienia, z naniesionymi co najmniej czterema sygnałami odniesienia, które są osadzone w jednej płaszczyźnie  $x_r z_r$ , w lokalnym kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_r y_r z_r$ , przy czym, jeśli liczba sygnałów odniesienia wynosi  $m$ , to liczba sygnałów odniesienia, które nie mogą leżeć na jednej prostej, wynosi  $m-1$ . Urządzenie zawiera również tarczę pomiarową z co najmniej czterema sygnałami kontrolowanymi, które są osadzone w jednej płaszczyźnie  $x_t z_t$ , w lokalnym kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_t y_t z_t$ , przy czym, jeśli liczba sygnałów kontrolowanych wynosi  $k$ , to liczba sygnałów kontrolowanych, które nie mogą leżeć na jednej prostej, wynosi  $k-1$ . Kamera elektroniczna ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych  $x_k y_k z_k$  i połączona jest z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych oraz zwrócona jest obiektywem w stronę ramy odniesienia i tarczy pomiarowej. Do ramy odniesienia przytwierdzona jest poziomnica elektroniczna, która ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych  $x_p y_p z_p$ , i połączona jest z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD).

Korzystnie jest gdy system centralnej rejestracji i przetwarzania danych jest przenośnym mikrokomputerem.

Korzystnie również jest, gdy sygnały odniesienia mają postać kwadratów, dodatkowo kwadraty mają wypełnienie kolorem białym i/lub czarnym.

Korzystnie także jest, gdy sygnały odniesienia mają postać koncentrycznych okręgów albo koła, albo krzyża, albo znaku kodowego.

Korzystnie również jest, gdy sygnały odniesienia są rozmieszczone na ramie odniesienia w sposób regularny.

Korzystnie także jest, gdy sygnały kontrolowane mają postać kwadratów, dodatkowo kwadraty mają wypełnienie kolorem białym i/lub czarnym.

Korzystnie również jest, gdy sygnały kontrolowane mają postać koncentrycznych okręgów albo koła, albo krzyża, albo znaku kodowego.

Korzystnie także jest, gdy sygnały kontrolowane są rozmieszczone na tarczy pomiarowej w sposób regularny.

Korzystnie również jest, gdy urządzenie zawiera wysięgnik.

Dodatkowo korzystnie jest gdy kamera elektroniczna połączona jest z wysięgnikiem w sposób rozłączny, za pomocą śruby sprzęgającej.

Dodatkowo korzystnie jest gdy kamera elektroniczna połączona jest z wysięgnikiem na stałe.

Dodatkowo korzystnie jest gdy wysięgnik przymocowany jest za pomocą śrub mocujących do elementu odniesienia niezależnie od ramy odniesienia.

Dodatkowo korzystnie jest gdy wysięgnik przymocowany jest na stałe do ramy odniesienia.

Dodatkowo korzystnie jest gdy wysięgnik ma postać płaskownika w kształcie litery L.

Korzystnie również jest, gdy kamera elektroniczna ustawiona jest na stanowisku obserwacyjnym niezwiązanym z mierzonym obiektem.

Korzystnie także jest, gdy tarcza pomiarowa znajduje się wewnątrz ramy odniesienia.

Dodatkowo korzystnie jest gdy odpowiednie osie kartezjańskich układów współrzędnych: tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$  i ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$  w pomiarze wyjściowym są względem siebie w przybliżeniu równoległe.

Korzystnie również jest, gdy kamera elektroniczna połączona jest bezprzewodowo z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych.

Korzystnie także jest, gdy oś  $\mathbf{y}_k$  kartezjańskiego układu współrzędnych kamery elektronicznej jest w przybliżeniu prostopadła do płaszczyzny  $\mathbf{x}_r\mathbf{z}_r$  wyznaczonej przez kartezjański układ współrzędnych ramy odniesienia.

Korzystnie również jest, gdy odpowiednie osie kartezjańskich układów współrzędnych: kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$  i ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$  w pomiarze wyjściowym są względem siebie w przybliżeniu równoległe.

Korzystnie także jest, gdy oś  $\mathbf{y}_k$  kartezjańskiego układu współrzędnych kamery elektronicznej jest zwrócona w przybliżeniu centralnie do ramy odniesienia.

Korzystnie także jest, gdy tarcza pomiarowa ma postać ramy prostokątnej albo obręczy, albo prostokąta, albo koła.

Korzystnie również jest, gdy poziomnica elektroniczna połączona jest z ramą odniesienia w sposób rozłączny, za pomocą śrub sprzęgających.

Korzystnie także jest, gdy poziomnica elektroniczna połączona jest z ramą odniesienia na stałe.

Korzystnie również jest, gdy po połączeniu poziomnicy elektronicznej z ramą odniesienia, kartezjańskie układy współrzędnych ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$  i poziomnicy  $\mathbf{x}_p\mathbf{y}_p\mathbf{z}_p$  są względem siebie równoległe.

Korzystnie także jest, gdy poziomnica elektroniczna jest libellą elektroniczną.

Korzystnie również jest, gdy poziomnica elektroniczna połączona jest bezprzewodowo z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych.

Poziomnica elektroniczna jest elementem pomiarowym, który wyznacza linię pionu w sposób niezależny od metody fotogrametrycznej.

Zależność pomiędzy kartezjańskimi układami współrzędnych: ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) względem kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) wyznacza się na podstawie wzoru 1, wykorzystując w CRPD **7** odpowiednie oprogramowanie. Formuła ta jest matematycznym zapisem przestrzennej transformacji między dwoma kartezjańskimi układami współrzędnych.

$$\overrightarrow{X_k} = M_r^k \cdot \overrightarrow{X_r} + \overrightarrow{T_r^k} \quad (1)$$

gdzie:

- $M_r^k$  jest to macierz obrotu, opisująca zależność kątową między układem o współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) a układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ );
- $\overrightarrow{T_r^k}$  to wektor translacji, określający przesunięcie początku układu współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) od początku układu współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ );
- $\overrightarrow{X_r}$  to wektor określający położenie danego punktu w układzie współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ );

- $\vec{X}_k$  to wektor określający położenie danego punktu w układzie współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ).

Macierz obrotu  $\mathbf{M}_r^k$  to macierz kwadratowa, która w euklidesowej przestrzeni 3D ma wymiar 3x3 elementy (wzór 2). Dziewięć współczynników macierzy obrotu  $\mathbf{M}_r^k$  są to liczby rzeczywiste, które stanowią związki funkcji trygonometrycznych (sinusów i cosinusów) trzech kątów obrotów (tzw. kątów Euler'a, oznaczonych greckimi literami): omega ( $\omega$ ), phi ( $\varphi$ ) i kappa ( $\kappa$ ), przy czym, w pierwszej kolejności stosuje się obrót układu ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) o kąt omega ( $\omega$ ) wokół osi  $\mathbf{x}_r$  (oś pierwszego obrotu), następnie o kąt phi ( $\varphi$ ) wokół osi  $\mathbf{y}_r$  (oś drugiego obrotu) i ostatecznie o kąt kappa ( $\kappa$ ) wokół osi  $\mathbf{z}_r$  (oś trzeciego obrotu). Jest to tzw. konwencja  $\omega$ - $\varphi$ - $\kappa$ . Kąty  $\omega$ ,  $\varphi$ ,  $\kappa$  określają rotację układu współrzędnych ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) względem układu współrzędnych kamery **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ).

$$\mathbf{M}_r^k = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \quad (2)$$

gdzie:

$$\begin{aligned} m_{11} &= \cos\varphi \cos\kappa \\ m_{12} &= \cos\omega \sin\kappa + \sin\omega \sin\varphi \cos\kappa \\ m_{13} &= \sin\omega \sin\kappa - \cos\omega \sin\varphi \cos\kappa \\ m_{21} &= -\cos\varphi \sin\kappa \\ m_{22} &= \cos\omega \cos\kappa - \sin\omega \sin\varphi \sin\kappa \\ m_{23} &= \sin\omega \cos\kappa + \cos\omega \sin\varphi \sin\kappa \\ m_{31} &= \sin\varphi \\ m_{32} &= -\sin\omega \cos\varphi \\ m_{33} &= \cos\omega \cos\varphi \end{aligned}$$

W zagadnieniu odwrotnym do przedstawionego powyżej, w tzw. konwencji  $\kappa$ - $\varphi$ - $\omega$ , określa się zależność kątową, pomiędzy układem współrzędnych kartezjańskich kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) względem układu współrzędnych ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ). Zależność tą opisuje, przy założeniu ortogonalności macierzy obrotu  $\mathbf{M}_r^k$ , wzór 3, z którego wynika, że odwrotność macierzy ortogonalnej jest równa jej transpozycji. Stąd macierz  $\mathbf{R}_k^r$ , określająca kątową zależność między układem współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ), przedstawia wzór 4.

$$\mathbf{M}^{-1} = (\mathbf{M}_r^k)^{-1} = (\mathbf{M}_r^k)^T = \mathbf{R}_k^r = \mathbf{R} \quad (3)$$

$$\mathbf{R}_k^r = (\mathbf{M}_r^k)^T = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{21} & m_{31} \\ m_{12} & m_{22} & m_{32} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{bmatrix} \quad (4)$$

W celu określenia wektora translacji  $\vec{T}_k^r$ , który określa przesunięcie początku układu współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) od początku układu współrzędnych ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ), na podstawie znanej macierzy obrotu  $\mathbf{R}_k^r$  i wektora translacji  $\vec{T}_r^k$ , korzysta się z wzoru 5.

$$\vec{T}_k^r = -\mathbf{R}_k^r \cdot \vec{T}_r^k \quad (5)$$

Matematyczny zapis odwrotnej transformacji, czyli transformacji między kartezjańskim układem współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) a kartezjańskim układem współrzędnych ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ), przedstawia wzór 6.

$$\vec{X}_r = \mathbf{R}_k^r \cdot \vec{X}_k + \vec{T}_k^r \quad (6)$$

Na podstawie macierzy  $\mathbf{M}_r^k$  (lub  $\mathbf{R}_k^r$ ) (wzory 2 i 4) można wyznaczyć kąty obrotów  $\omega$ ,  $\varphi$ ,  $\kappa$  (wzór 7). Wynik obliczeń uzyskujemy w radianach, natomiast w celu przeliczenia na stopnie należy przemnożyć wynik przez przelicznik  $180^\circ/\pi$ .

$$\begin{aligned}
 \omega_r &= -\operatorname{atan2}(m_{32}, m_{33}) \\
 \varphi_r &= \operatorname{asin}(m_{31}) \\
 \kappa_r &= -\operatorname{atan2}(m_{21}, m_{11})
 \end{aligned}
 \tag{7}$$

Następnie, w analogiczny sposób do przedstawionego powyżej, określa się zależność między kartezjańskimi układami współrzędnych tarczy pomiarowej **4** ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ ) i kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ), czyli wyznacza się macierz obrotu  $\mathbf{R}_k^t$  (określającą zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) a układem współrzędnych tarczy pomiarowej **4** ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ )) i wektor translacji  $\mathbf{T}_k^t$  (określający przesunięcie początku układu współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) od początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej **4** ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ )).

Na podstawie zarejestrowanych w czasach  $t_0$  (czas pomiaru wyjściowego) i  $t_1$  (czas pomiaru aktualnego) obrazów położenia sygnałów odniesienia **11** i sygnałów kontrolowanych **12**, wykorzystując oprogramowanie, wyznacza się przesunięcia ( ${}^0\mathbf{T}_t^r$  i  ${}^1\mathbf{T}_t^r$ ) oraz rotacje ( ${}^0\mathbf{R}_t^r$  i  ${}^1\mathbf{R}_t^r$ ) między kartezjańskim i układami współrzędnych: tarczy pomiarowej **4** ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ ) względem ramy odniesienia **3** ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ), w jednorodnym kartezjańskim układzie współrzędnych kamery elektronicznej **6** ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) (fig. 4 i fig. 5).

Na podstawie obliczonych wartości odpowiednich wektorów translacji i odpowiednich macierzy obrotów wyznacza się wzajemne położenie elementu pomiarowego **1**, reprezentowanego przez tarczę pomiarową **4**, względem elementu odniesienia **2**, reprezentowanego przez ramę odniesienia **3**.

W zależności od prognozowanych wielkości przemieszczeń elementów **1** i **2** mierzonego obiektu i wymaganych dokładności pomiarów należy dobrać wielkość urządzenia (w tym ilość i wielkość sygnałów kontrolowanych **12** i sygnałów odniesienia **11**) oraz sposób ustawienia kamery elektronicznej **6** i jej parametry techniczne. Należy również pamiętać, że na wyniki pomiarów, wraz ze wzrostem odległości fotografowania, mogą mieć większy wpływ warunki środowiskowe (np. gradient temperatury i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, nasłonecznienie, zapylenie czy występujące wibracje), powodując obniżenie dokładności realizowanych pomiarów. Wpływ wymienionych czynników środowiskowych można ograniczyć monitorując dodatkowymi sensorami parametry środowiskowe i atmosfery. Wówczas wyniki z tych sensorów należy uwzględnić, stosując odpowiednie procedury obliczeniowe w CRPD **7**, podczas przetwarzania obrazów, zarejestrowanych kamerą elektroniczną **6**.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 – przedstawia urządzenie do pomiarów przemieszczeń w rzucie aksonometrycznym, przy braku połączenia ramy odniesienia z wysięgnikiem, fig. 2 – przedstawia urządzenie w rzucie aksonometrycznym, przy połączeniu ramy odniesienia z wysięgnikiem, fig. 3 – przedstawia urządzenie w rzucie aksonometrycznym bez wysięgnika, przy ustawieniu kamery elektronicznej na niezależnym stanowisku obserwacyjnym, którym może być statyw lub słup obserwacyjny, fig. 4 – przedstawia zależność między kartezjańskim i układami współrzędnych: kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ , ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ , poziomnicy elektronicznej  $\mathbf{x}_p\mathbf{y}_p\mathbf{z}_p$  i tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$  w pozycji wyjściowej pomiarowej to, fig. 5 – przedstawia zależność między kartezjańskim i układami współrzędnych: kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ , ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ , poziomnicy elektronicznej  $\mathbf{x}_p\mathbf{y}_p\mathbf{z}_p$  i tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$  w pozycji aktualnej pomiarowej  $t_1$ , natomiast fig. 6 – przedstawia zależność między kartezjańskim i układami współrzędnych: kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ , ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ , poziomnicy elektronicznej  $\mathbf{x}_p\mathbf{y}_p\mathbf{z}_p$  i tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$  w kolejnej pozycji pomiarowej w czasie  $t_2$ , przy pochyleniu: ramy odniesienia, poziomnicy elektronicznej i kamery elektronicznej oraz tarczy pomiarowej.

#### P r z y k ł a d 1

Urządzenie do pomiarów przemieszczeń, jak na fig. 1, składa się z tarczy pomiarowej **4**, przytwierdzonej śrubami mocującymi **10** do elementu pomiarowego **1** mierzonego obiektu, oraz z ramy odniesienia **3**, przytwierdzonej śrubami mocującymi **10** do elementu odniesienia **2** obiektu mierzonego. Do ramy odniesienia **3** przytwierdzona jest śrubami sprzęgającymi **9** poziomnica elektroniczna **14**. Rama odniesienia **3** posiada sygnały odniesienia **11** i ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych ramy odniesienia  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ . Tarcza pomiarowa **4** posiada sygnały kontrolowane **12** i ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ . Natomiast poziomnica elektroniczna **14** ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych poziomnicy  $\mathbf{x}_p\mathbf{y}_p\mathbf{z}_p$  i połączona jest przewodem transmisyjnym poziomnicy **15** z system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) **7**. Do elementu odniesienia **2** przymocowany jest wysięgnik **5**, do którego przymocowana jest kamera elektroniczna **6** śrubą sprzęgającą **9**. Kamera elektroniczna **6**, która ma określony swój kartezjański układ współrzędnych  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ , połączona jest przewodem transmisyjnym **8** z system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) **7**.

Urządzenie do pomiarów przemieszczeń, wykonane jak w przykładzie 1, przeznaczone jest do określenia prognozowanych przemieszczeń elementów 1 i 2 mierzonego obiektu w zakresie od 0.0 mm do 50.0 mm, z dokładnością pomiarów na poziomie dziesiątych i setnych części milimetra. Rotację elementów mierzonego obiektu wyznacza się na poziomie tysięcznych części stopnia. Wykonane pomiary przemieszczeń odniesione są do linii pionu, realizowanej przez oś  $z_p$  kartezjańskiego układu współrzędnych  $x_p y_p z_p$  poziomnicy elektronicznej 14.

Wielkość urządzenia (w tym ilość i wielkość sygnałów kontrolowanych 12 oraz sygnałów odniesienia 11), jak i sposób ustawienia kamery elektronicznej 6 i jej parametry techniczne dobierane są po przeprowadzonej wnikliwej analizie zaistniałego przypadku. Parametry techniczne kamery elektronicznej 6, w tym wielkość i rozdzielczość matrycy oraz zastosowany obiektyw, powinny być tak dobrane, aby uwzględniały wymiary ramy odniesienia 3 oraz wymiary zastosowanych sygnałów kontrolowanych 12 i sygnałów odniesienia 11.

Rejestrację obrazów kamerą elektroniczną 6 należy prowadzić przy ustalonych warunkach oświetleniowych.

Sposób pomiaru przemieszczeń układem opisanym w przykładzie:

Przed przystąpieniem do pomiaru przemieszczeń na mierzonym obiekcie montuje się, za pomocą śrub mocujących 10, odpowiednio na elemencie pomiarowym 1 tarczę pomiarową 4. Z kolei na elemencie odniesienia 2 montuje się ramę odniesienia 3, z poziomnicą elektroniczną 14. Kamerę elektroniczną 6 mocuje się na wysięgniku 5, przy czym wysięgnik 5 jest połączony z elementem odniesienia 2 (fig. 1). Kamerę elektroniczną 6 łączy się przewodem transmisyjnym 8 z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) 7, natomiast tarczę pomiarową 4 umieszcza się tak, aby znalazła się wewnątrz ramy odniesienia 3 oraz, aby płaszczyzny  $xy$  kartezjańskich układów współrzędnych:  $x_r y_r z_r$  i  $x_t y_t z_t$  były względem siebie równoległe. Po połączeniu poziomnicy elektronicznej 14 z ramą odniesienia 3, kartezjańskie układy współrzędnych: ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$  i poziomnicy  $x_p y_p z_p$ , również są względem siebie równoległe. Tak przygotowany obiekt i urządzenie pomiarowe nadaje się do realizacji obserwacji cyklicznych, w założonym interwale czasowym, i pozwala określić zachodzące przemieszczenia na mierzonym obiekcie. Wyznaczone przemieszczenia odnoszą się nie tylko do przemieszczeń elementu pomiarowego 1 względem elementu odniesienia 2 (lub odwrotnie), ale również są odniesione do linii pionu.

Przed rozpoczęciem właściwych pomiarów urządzenie według wynalazku kalibruje się. W przypadku ramy odniesienia 3 określa się położenie sygnałów odniesienia 11 w kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_r y_r z_r$  ramy odniesienia 3. Dla tarczy pomiarowej 4 wyznacza się położenie sygnałów kontrolowanych 12 w kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_t y_t z_t$  tarczy pomiarowej 4. Dla kamery elektronicznej 6 wyznacza się elementy orientacji wewnętrznej wraz z parametrami dystorsji układu optycznego, stosując znane fotogrametryczne procedury. Dla poziomnicy elektronicznej 14 określa się położenie zerowe układu współrzędnych poziomnicy  $x_p y_p z_p$ , w którym pochylenie katowe osi  $z_p$  wynosi  $0^\circ$ . Położenie tarczy pomiarowej 4 i ramy odniesienia 3 znajdują się w dobranym zakresie głębi ostrości kamery elektronicznej 6, przy zadanej odległości fotografowania.

Podczas pomiaru wyjściowego w czasie  $t_0$  (fig. 4), a następnie pomiaru aktualnego w czasie  $t_1$  (fig. 5), rejestruje się kamerą elektroniczną 6 obrazy: ramy odniesienia 3 z sygnałami odniesienia 11 i tarczy pomiarowej 4 z sygnałami kontrolowanymi 12 oraz wykonuje się odczyty pochylenia poziomnicy elektronicznej 14 (fig. 1).

W przypadku wystąpienia niedostatecznego natężenia oświetlenia, podczas fotografowania ramy odniesienia 3 i tarczy pomiarowej 4, wprowadza się w danym okresie pomiarowym  $t_0$  lub  $t_1$  dodatkowe oświetlenie wspomnianych elementów urządzenia.

Zarejestrowane kamerą elektroniczną 6 obrazy oraz odczytane wyniki poziomnicy elektronicznej 14, przesyłane są odpowiednio przewodem transmisyjnym 8 i przewodem transmisyjnym 15, do systemu CRPD 7, gdzie następuje ich przetwarzanie i archiwizacja.

Przykładowy pomiar realizuje się przy następujących założeniach:

- kamera elektroniczna 6, wyposażona jest w obiektyw o stałej kamery 50.00 mm;
- rama odniesienia 3 jest prostokątna i ma wymiary 300 mm na 200 mm;
- tarcza pomiarowa 4 jest również prostokątna i ma wymiary 120 mm na 140 mm;
- odległość kamery elektronicznej 6 od ramy odniesienia 3 ( $y_k$ ) wynosi 200.00 mm;
- podczas pomiaru wyjściowego (w czasie  $t_0$ ) odpowiednie osie kartezjańskich układów współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ) i ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ) są względem siebie równoległe, czyli macierz obrotu  ${}^0R_t^r$  (macierz opisująca zależność kątową między ukła-

dem współrzędnych tarczy pomiarowej ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) jest macierzą jednostkową;

- oś  $\mathbf{y}_k$  kartezjańskiego układu współrzędnych kamery elektronicznej **6** jest zwrócona w przybliżeniu prostopadle i centralnie do ramy odniesienia **4** – wartości kątów  $\omega_k$ ,  $\varphi_k$ ,  $\kappa_k$  (określające rotację układu współrzędnych kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$  w kartezjańskim układzie współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )) oblicza się na etapie pomiaru wyjściowego (w czasie  $t_0$ ) i pomiaru aktualnego (w czasie  $t_1$ ).

Na podstawie zarejestrowanych w czasie  $t_0$  obrazów sygnałów odniesienia **11** i sygnałów kontrolowanych **12** oblicza się wartości (fig. 4): wektorów translacji:  ${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^r$  (wektor przesunięcia początku układu współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) od początku układu współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ )), ( ${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^r = [-145.00; -200.00; -95.00]$ ) i  ${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^t$  (wektor określający przesunięcie początku układu współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) od początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ )) ( ${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^t = [118.07; -219.13; 62.03]$ ). Oblicza się również macierze obrotów:  ${}^0\mathbf{R}_k^r$  (macierz opisująca zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )) i  ${}^0\mathbf{R}_k^t$  (macierz opisująca zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) a układem współrzędnych tarczy pomiarowej ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ )).

$${}^0\mathbf{R}_k^r = \begin{bmatrix} 0.9999 & -0.0120 & 0.0073 \\ 0.0120 & 0.9999 & -0.0095 \\ -0.0072 & 0.0096 & 0.9999 \end{bmatrix}$$

$${}^0\mathbf{R}_k^t = \begin{bmatrix} 0.9999 & -0.0120 & 0.0073 \\ 0.0120 & 0.9999 & -0.0095 \\ -0.0072 & 0.0096 & 0.9999 \end{bmatrix}$$

Na podstawie macierzy  ${}^0\mathbf{R}_k^r$  wyznacza się (wzór 7) wartości kątów:  $\omega_k$ ,  $\varphi_k$ ,  $\kappa_k$ , określające rotację układu współrzędnych kamery elektronicznej  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$  względem układu współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ ) ( $\omega_k = 0.544^\circ$ ,  $\varphi_k = 0.421^\circ$ ,  $\kappa_k = 0.685^\circ$ ).

Ponieważ obie macierze obrotów  ${}^0\mathbf{R}_k^r$  i  ${}^0\mathbf{R}_k^t$  są sobie równe, więc kąty obrotów:  $\omega_k$ ,  $\varphi_k$ ,  $\kappa_k$  (określające rotację układu współrzędnych tarczy pomiarowej  $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$  w układzie współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )) wynoszą  $\omega_k = 0.000^\circ$ ,  $\varphi_k = 0.000^\circ$ ,  $\kappa_k = 0.000^\circ$ . Świadczy to, że odpowiednie osie układów współrzędnych  $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$  i  $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$  są wzajemnie równoległe.

Stosując wzór nr 5 oblicza się wektor  ${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^r$  (przesunięcie początku układu kamery elektronicznej ( $\mathbf{x}_k\mathbf{y}_k\mathbf{z}_k$ ) od początku układu ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )):

$${}^0\overline{\mathbf{T}}_k^r = -{}^0\mathbf{R}_k^r * {}^0\overline{\mathbf{T}}_k^t = [148.07; -199.13; 92.03].$$

Na podstawie wyników obliczeń można wyznaczyć składowe wektora  ${}^0\overline{\mathbf{T}}_t^r$  (określające przesunięcie początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ ) od początku układu współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )):

$${}^0\overline{\mathbf{T}}_t^r = [30.00; 20.00; 30.00].$$

Otrzymane wyniki obliczeń potwierdziły przyjęte założenia odnośnie położenia ramy odniesienia **3**, tarczy pomiarowej **4**, kamery elektronicznej **6** i poziomnicy elektronicznej **14** w czasie  $t_0$ .

W określonym cyklu pomiarowym (w czasie pomiaru aktualnego  $t_1$ ) na zarejestrowanych obrazach podobnie oblicza się (fig. 5) wartości wektorów translacji:  ${}^1\overline{\mathbf{T}}_k^r$  ( ${}^1\overline{\mathbf{T}}_k^r = [148.07; -199.13; 92.03]$ ) i  ${}^1\overline{\mathbf{T}}_k^t$  ( ${}^1\overline{\mathbf{T}}_k^t = [113.52; -222.36; 60.95]$ ) oraz macierze obrotów:  ${}^1\mathbf{R}_k^r$  i  ${}^1\mathbf{R}_k^t$ , na podstawie których wyznacza się przesunięcie tarczy pomiarowej **4** względem ramy odniesienia **3** ( ${}^1\overline{\mathbf{T}}_t^r = [31.12; 21.98; 33.06]$ ), oraz macierz obrotu  ${}^1\mathbf{R}_t^r$  (macierz opisująca zależność kątową między układem współrzędnych tarczy pomiarowej ( $\mathbf{x}_t\mathbf{y}_t\mathbf{z}_t$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia ( $\mathbf{x}_r\mathbf{y}_r\mathbf{z}_r$ )).

$${}^1\mathbf{R}_t^r = \begin{bmatrix} 0.9999 & -0.0131 & 0.0087 \\ 0.0131 & 0.9999 & -0.0044 \\ -0.0087 & 0.0045 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Na podstawie macierzy  ${}^1R_t^r$  wyznacza się (wzór 7) kąty obrotu  $\omega$ ,  $\varphi$ ,  $\kappa$  (określające rotację w czasie  $t_1$  układu współrzędnych tarczy pomiarowej  $x_t y_t z_t$  w układzie współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ):  $\omega = 0.250^\circ$ ,  $\varphi = 0.500^\circ$ ,  $\kappa = 0.750^\circ$ ). Obliczone wartości składowych wektora  ${}^1T_t^r$  i kąty obrotu  $\omega$ ,  $\varphi$ ,  $\kappa$  w czasie  $t_1$  są zgodne z założonymi wartościami, przyjętymi w tym przykładzie obliczeniowym.

W następnym kroku określa się wychylenie mierzonego obiektu względem linii pionu, realizowanej przez oś  $z_p$ , kartezjańskiego układu współrzędnych  $x_p y_p z_p$  poziomnicy 14. W tym celu analizuje się wyniki obserwacji poziomnicy 14. Jeżeli wyniki są w czasie pomiaru aktualnego  $t_1$  takie same jak w czasie pomiaru wyjściowego  $t_0$ , na poziomie dokładności pomiarów tego urządzenia, wówczas macierz  ${}^1R_p^{p_0}$  jest macierzą jednostkową i poziomnica elektroniczna 14 wykazuje stałość położenia ramy odniesienia 3 (jednocześnie elementu odniesienia 2) w czasie pomiaru aktualnego  $t_1$  (fig. 5).

W tym przypadku, wyznaczone przemieszczenie względne tarczy pomiarowej 4 względem ramy odniesienia 3 odnoszą się do linii pionu, zrealizowanej przez poziomnicę elektroniczną 14 (fig. 5).

W tym przypadku, wyznaczone przemieszczenie względne tarczy pomiarowej 4 względem ramy odniesienia 3 odnoszą się do linii pionu, zrealizowanej przez poziomnicę 14 (fig. 5).

#### Przykład 2

Urządzenie do pomiarów przemieszczeń, jak na fig. 2, składa się z tarczy pomiarowej 4, przytwierdzonej śrubami mocującymi 10 do elementu pomiarowego 1 mierzonego obiektu, oraz ramy odniesienia 3, przytwierdzonej śrubami mocującymi 10 do elementu odniesienia 2 obiektu mierzonego. Z kolei do ramy odniesienia 3 przytwierdzona jest śrubami sprzęgającymi 9 poziomnica elektroniczna 14 i przymocowany jest na stałe wysięgnik 5. Tarcza pomiarowa 4 posiada sygnały kontrolowane 12 i ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych tarczy pomiarowej  $x_t y_t z_t$ . Natomiast rama odniesienia 3 posiada sygnały odniesienia 11 i ma określony kartezjański układ współrzędnych ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$ . Poziomnica elektroniczna 14 ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych poziomnicy  $x_p y_p z_p$  i połączona jest przewodem transmisyjnym poziomnicy 15 z system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) 7. Dodatkowo do wysięgnika 5 przymocowana jest kamera elektroniczna 6 śrubą sprzęgającą 9. Kamera elektroniczna 6 ma zdefiniowany swój kartezjański układ współrzędnych  $x_k y_k z_k$  i połączona jest przewodem transmisyjnym 8 z system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) 7.

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń, wykonane jak w przykładzie 2, przeznaczone jest do pomiarów prognozowanych przemieszczeń elementów 1 i 2 mierzonego obiektu w zakresie od 0.00 mm do 10.00 mm z dokładnością pomiarów na poziomie  $\pm 0.01$  mm. Rotację elementów mierzonego obiektu wyznacza się na poziomie tysięcznych części stopnia. Wykonane pomiary przemieszczeń odniesione są do kartezjańskiego układu współrzędnych  $x_p y_p z_p$  poziomnicy elektronicznej 14. W tym przykładzie wykonania wpływ warunków środowiskowych jest ograniczony do minimum. Wielkość urządzenia (w tym ilość i wielkość sygnałów kontrolowanych 12 i sygnałów odniesienia 11), jak i sposób ustawienia kamery elektronicznej 6 i jej parametry techniczne, dobierane są po przeprowadzonej wnikliwej analizie zaistniałego przypadku. Parametry techniczne kamery elektronicznej 6, w tym wielkość i rozdzielczość matrycy oraz zastosowany obiektyw, powinny być tak dobrane, aby uwzględniały wymiary ramy odniesienia 3 oraz wymiary zastosowanych sygnałów kontrolowanych 12 i sygnałów odniesienia 11. Rejestrację obrazów kamerą elektroniczną 6 należy prowadzić przy ustalonych warunkach oświetleniowych.

#### Sposób pomiaru przemieszczeń układem opisanym w przykładzie:

Pomiaru dokonuje się jak w przykładzie 1, przy czym wysięgnik 5 przymocowany jest na stałe do ramy odniesienia 3 (fig. 2). Dalej postępuje się jak w przykładzie 1.

#### Przykład 3

Układ jak w przykładzie 1, z tym, że pokazane na fig. 3, gdzie kamera elektroniczna 6 umieszczona jest na niezależnym stanowisku obserwacyjnym 3, niezwiązanym z mierzonym obiektem.

Urządzenie do pomiaru przemieszczeń, wykonane jak w przykładzie 3, przeznaczone jest do pomiarów prognozowanych przemieszczeń elementów 1 i 2 mierzonego obiektu w zakresie od 0 mm do 200 mm z dokładnością pomiarów w zakresie od setnych części milimetra do kilku milimetrów. Uzyskana dokładność uwarunkowana jest parametrami technicznymi sprzętu pomiarowego i odległością fotografowania. W tym przykładzie wykonania, przy znacznych odległościach fotografowania, należy bezwzględnie uwzględnić wpływ warunków środowiskowych na wyniki pomiarów stosując odpowiednie procedury obliczeniowe w CRPD 7.

Sposób pomiaru przemieszczeń układem opisanym w przykładzie:

Sposób jak w przykładzie 1, czyli względne przemieszczenie tarczy pomiarowej **4** w odniesieniu do ramy odniesienia **3** w czasie  $t_2$  jest takie same jak w czasie  $t_1$  ( ${}^2R_t^r = {}^1R_t^r$ ), z tym, że kamera elektroniczna **6** umieszczona jest na stanowisku obserwacyjnym **13**, niezwiązanym z mierzonym obiektem (fig. 3) oraz element odniesienia **2**, jak i stanowisko obserwacyjne **13** doznały przemieszczeń w stosunku do elementu pomiarowego **1**.

Podczas pomiaru wyjściowego w czasie  $t_0$  (fig. 4), a następnie pomiaru aktualnego w czasie  $t_2$  (fig. 6), rejestruje się kamerą elektroniczną **6** obrazy: ramy odniesienia **3** (z sygnałami odniesienia **11**) i tarczy pomiarowej **4** (z sygnałami kontrolowanymi **12**) (fig. 3). Jeżeli element odniesienia **2**, reprezentowany przez ramę odniesienia **3**, doznał przemieszczenia, wówczas występują istotne różnice w odczytach poziomnicy **14**, przekraczające założone wartości dopuszczalne (fig. 6, czas kolejnego pomiaru  $t_2$ ).

W przykładzie obliczeniowym przyjęto, że odczyty z poziomnicy elektronicznej **14** wynoszą odpowiednio:  $\omega_p = -0.2565^\circ$ ,  $\varphi_p = -0.4967^\circ$  i przy założeniu, że po kalibracji osie współrzędnych  $x_p y_p$  poziomnicy elektronicznej **14** są równoległe z osiami współrzędnych  $x_r y_r$  ramy odniesienia **3**, wówczas kąt  $\kappa_p = 0.000^\circ$ . Wtedy macierz obrotu  ${}^2R_p^{p_0}$ , określająca położenie poziomnicy elektronicznej **14** w czasie  $t_2$ , oraz macierz  ${}^2R_r^{p_0}$ , określająca położenie ramy odniesienia **3** względem linii pionu, są sobie równe i wynoszą:

$${}^2R_r^{p_0} = {}^2R_p^{p_0} = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.0000 & -0.0087 \\ 0.0000 & 1.0000 & 0.0045 \\ 0.0087 & -0.0045 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Na podstawie znanych w literaturze wzorów przeprowadza się obliczenia położenia tarczy pomiarowej **4** względem linii pionu, a macierz obrotu  ${}^2R_t^{p_0}$  ma wartość:

$${}^2R_t^{p_0} = \begin{bmatrix} 0.9999 & -0.0131 & 0.0001 \\ 0.0131 & 0.9999 & 0.0001 \\ -0.0001 & -0.0001 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

Kąty obrotu tarczy pomiarowej **4** względem linii pionu, otrzymane z macierzy  ${}^2R_t^{p_0}$  (wzór 7), przyjmują odpowiednio wartości:  $\omega_t = -0.0065^\circ$ ,  $\varphi_t = 0.0033^\circ$  i  $\kappa_t = 0.7522^\circ$ . Kąty obrotu ramy odniesienia **3** względem linii pionu, otrzymane z macierzy  ${}^2R_r^{p_0}$  (wzór 7), przyjmują wartości:  $\omega_r = -0.2565^\circ$ ,  $\varphi_r = -0.4967^\circ$  i  $\kappa_r = 0.0000^\circ$ . Wektor przesunięcia tarczy pomiarowej **4** w stosunku do ramy odniesienia **3** ( ${}^pT_t^r$  wyznaczony w kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_p y_p z_p$  poziomnicy elektronicznej **14**, czyli odniesiony do linii pionu, wynosi:

$${}^pT_t^r = [30.83; 22.13; 33.23]$$

Otrzymane wyniki obliczeń potwierdziły przyjęte założenia odnośnie położenia ramy odniesienia **3**, tarczy pomiarowej **4**, kamery elektronicznej **6** i poziomnicy elektronicznej **14** w czasie  $t_2$ . Cały tok obliczeń przeprowadza się w systemie CRPD 7, stosując odpowiednie algorytmy.

Wykaz oznaczeń:

- 1 – element pomiarowy
- 2 – element odniesienia
- 3 – rama odniesienia
- 4 – tarcza pomiarowa
- 5 – wysięgnik
- 6 – kamera elektroniczna
- 7 – system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD)
- 8 – przewód transmisyjny kamery
- 9 – śruba sprzęgająca
- 10 – śruba mocująca
- 11 – sygnał odniesienia
- 12 – sygnał kontrolowany
- 13 – stanowisko obserwacyjne

- 14 – poziomnica elektroniczna
- 15 – przewód transmisyjny poziomnicy elektronicznej
- $t_0$  – czas pomiaru wyjściowego
- $t_1$  – czas pomiaru aktualnego, przy stałości elementu odniesienia
- $t_2$  – czas kolejnego pomiaru aktualnego, przy pochyleniu elementu odniesienia
- $x_r y_r z_r$  – kartezjański układ współrzędnych ramy odniesienia
- $x_t y_t z_t$  – kartezjański układ współrzędnych tarczy pomiarowej
- $x_k y_k z_k$  – kartezjański układ współrzędnych kamery elektronicznej
- $x_p y_p z_p$  – kartezjański układ współrzędnych poziomnicy elektronicznej
- $\omega_r, \varphi_r, \kappa_r$  – trzy kąty Euler'a, określające rotację układu współrzędnych ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$
- $\omega_t, \varphi_t, \kappa_t$  – trzy kąty Euler'a, określające rotację układu współrzędnych tarczy pomiarowej  $x_t y_t z_t$
- $\omega_p, \varphi_p, \kappa_p$  – trzy kąty Euler'a, określające rotację układu współrzędnych poziomnicy elektronicznej  $x_p y_p z_p$
- $\omega_k, \varphi_k, \kappa_k$  – trzy kąty Euler'a, określające rotację układu współrzędnych kamery elektronicznej  $x_k y_k z_k$
- ${}^0R_t^r, {}^1R_t^r, {}^2R_t^r$  – macierze obrotu, opisujące zależność kątową między układem współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0\vec{T}_t^r, {}^1\vec{T}_t^r, {}^2\vec{T}_t^r$  – wektory translacji, określające przesunięcie początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ) od początku układu współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0R_k^t, {}^1R_k^t, {}^2R_k^t$  – macierze obrotu, opisujące zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $x_k y_k z_k$ ) a układem współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0\vec{T}_k^t, {}^1\vec{T}_k^t, {}^2\vec{T}_k^t$  – wektory translacji, określające przesunięcie początku układu współrzędnych kamery elektronicznej ( $x_k y_k z_k$ ) od początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0R_k^r, {}^1R_k^r, {}^2R_k^r$  – macierze obrotu, opisujące zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $x_k y_k z_k$ ) a układem współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0\vec{T}_k^r, {}^1\vec{T}_k^r, {}^2\vec{T}_k^r$  – wektory translacji, określające przesunięcie początku układu współrzędnych kamery elektronicznej ( $x_k y_k z_k$ ) od początku układu współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0R_p^p, {}^1R_p^p, {}^2R_p^p$  – macierze obrotu, opisujące zależność kątową między układem współrzędnych kamery elektronicznej ( $x_k y_k z_k$ ) a układem współrzędnych poziomnicy ( $x_p y_p z_p$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0R_r^p, {}^1R_r^p, {}^2R_r^p$  – macierze obrotu, opisujące zależność kątową między układem współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ) a układem współrzędnych poziomnicy ( $x_p y_p z_p$ ), odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^0R_p^{p_0}, {}^1R_p^{p_0}, {}^2R_p^{p_0}$  – macierz obrotu, opisująca zależność kątową układu współrzędnych poziomnicy elektronicznej ( $x_p y_p z_p$ ) względem linii pionu, odpowiednio podczas pomiaru: wyjściowego w czasie  $t_0$ , aktualnego w czasie  $t_1$ , aktualnego w czasie  $t_2$
- ${}^2R_t^{p_0}$  – macierz obrotu, określająca zależność kątową układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ) względem linii pionu
- ${}^2R_r^{p_0}$  – macierz obrotu, określająca zależność kątową układu współrzędnych ramy odniesienia ( $x_r y_r z_r$ ) względem linii pionu
- ${}^p\vec{T}_t^r$  – wektor translacji, określający przesunięcie początku układu współrzędnych tarczy pomiarowej ( $x_t y_t z_t$ ) w stosunku do początku układu współrzędnych ramy odniesienia

nia ( $x_r y_r z_r$ ), wyznaczony w kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_p y_p z_p$  poziomnicy elektronicznej, czyli odniesiony do linii pionu

### Zastrzeżenia patentowe

1. Urządzenie do pomiarów przemieszczeń, zawierające kamerę elektroniczną i poziomnicę elektroniczną, połączone z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD), oraz fotopunkty rejestrowane na obrazach, **znamienne tym**, że zawiera ramę odniesienia (3), z naniesionymi co najmniej czterema sygnałami odniesienia (11), które są osadzone w jednej płaszczyźnie  $x_r z_r$ , w lokalnym kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_r y_r z_r$ , przy czym, jeśli liczba sygnałów odniesienia (11) wynosi m, to liczba sygnałów odniesienia (11), które nie mogą leżeć na jednej prostej, wynosi m-1, oraz zawiera tarczę pomiarową (4), z co najmniej czterema sygnałami kontrolowanymi (12), które są osadzone w jednej płaszczyźnie  $x_i z_i$ , w lokalnym kartezjańskim układzie współrzędnych  $x_i y_i z_i$ , przy czym, jeśli liczba sygnałów kontrolowanych (12) wynosi k, to liczba sygnałów kontrolowanych (12), które nie mogą leżeć na jednej prostej, wynosi k-1, ponadto kamera elektroniczna (6) ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych  $x_k y_k z_k$  i połączona jest z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (7) oraz zwrócona jest obiektywem w stronę ramy odniesienia (3) i tarczy pomiarowej (4), ponadto do ramy odniesienia (3) przytwierdzona jest poziomnica elektroniczna (14), która ma zdefiniowany kartezjański układ współrzędnych  $x_p y_p z_p$ , i połączona jest z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (CRPD) (7).
2. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że system centralnej rejestracji i przetwarzania danych (7) jest przenośnym mikrokomputerem.
3. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) mają postać kwadratów.
4. Urządzenie według zastrz. 3, **znamienne tym**, że kwadraty mają wypełnienie kolorem białym i/lub czarnym.
5. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) mają postać koncentrycznych okręgów.
6. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) mają postać koła.
7. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) mają postać krzyża.
8. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) mają postać znaku kodowego.
9. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały odniesienia (11) są rozmieszczone na ramie odniesienia (3) w sposób regularny.
10. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) mają postać kwadratów.
11. Urządzenie według zastrz. 10, **znamienne tym**, że kwadraty mają wypełnienie kolorem białym i/lub czarnym.
12. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) mają postać koncentrycznych okręgów.
13. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) mają postać koła.
14. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) mają postać krzyża.
15. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) mają postać znaku kodowego.
16. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że sygnały kontrolowane (12) są rozmieszczone na tarczy pomiarowej (4) w sposób regularny.
17. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że urządzenie zawiera wysięgnik (5).
18. Urządzenie według zastrz. 17, **znamienne tym**, że kamera elektroniczna (6) połączona jest z wysięgnikiem (5) w sposób rozłączny, za pomocą śruby sprzęgającej (9).
19. Urządzenie według zastrz. 17, **znamienne tym**, że kamera elektroniczna (6) połączona jest z wysięgnikiem (5) na stałe.

20. Urządzenie według zastrz. 17, **znamienne tym**, że wysięgnik (5) przymocowany jest za pomocą śrub mocujących (10) do elementu odniesienia (2) niezależnie od ramy odniesienia (3).
21. Urządzenie według zastrz. 17, **znamienne tym**, że wysięgnik (5) przymocowany jest na stałe do ramy odniesienia (3).
22. Urządzenie według zastrz. 17, **znamienne tym**, że wysięgnik (5) ma postać płaskownika w kształcie litery L.
23. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że kamera elektroniczna (6) ustawiona jest na stanowisku obserwacyjnym (13) niezwiązanym z mierzonym obiektem.
24. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że tarcza pomiarowa (4) znajduje się wewnątrz ramy odniesienia (3).
25. Urządzenie według zastrz. 24, **znamienne tym**, że odpowiednie osie kartezjańskich układów współrzędnych: tarczy pomiarowej  $x_t y_t z_t$  i ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$  w pomiarze wyjściowym są względem siebie w przybliżeniu równoległe.
26. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że kamera elektroniczna (6) połączona jest bezprzewodowo z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (7).
27. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że oś  $y_k$  kartezjańskiego układu współrzędnych kamery elektronicznej (6) jest w przybliżeniu prostopadła do płaszczyzny  $x_r z_r$  wyznaczonej przez kartezjański układ współrzędnych ramy odniesienia (3).
28. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że odpowiednie osie kartezjańskich układów współrzędnych: kamery elektronicznej  $x_k y_k z_k$  i ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$  w pomiarze wyjściowym są względem siebie w przybliżeniu równoległe.
29. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że oś  $y_k$  kartezjańskiego układu współrzędnych kamery elektronicznej (6) jest zwrócona w przybliżeniu centralnie do ramy odniesienia (3).
30. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że rama odniesienia (3) ma postać ramy prostokątnej.
31. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że rama odniesienia (3) ma postać obręczy.
32. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że tarcza pomiarowa (4) ma postać prostokąta.
33. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że tarcza pomiarowa (4) ma postać koła.
34. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że poziomnica elektroniczna (14) połączona jest z ramą odniesienia (3) w sposób rozłączny, za pomocą śrub sprzęgających (9).
35. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że poziomnica elektroniczna (14) połączona jest z ramą odniesienia (3) na stałe.
36. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że, po połączeniu poziomnicy elektronicznej (14) z ramą odniesienia (3), kartezjańskie układy współrzędnych ramy odniesienia  $x_r y_r z_r$  i poziomnicy  $x_p y_p z_p$  są względem siebie równoległe.
37. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że poziomnica elektroniczna (14) jest libellą elektroniczną.
38. Urządzenie według zastrz. 1, **znamienne tym**, że poziomnica elektroniczna (14) połączona jest bezprzewodowo z systemem centralnej rejestracji i przetwarzania danych (7).

## Rysunki




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6